

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniem i wyjaśnienie zapisów treści SIWZ w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Mistów i Leontyna, gmina Jakubów” tj:**

1. Czy Zamawiający przewiduje dostawę i montaż tłoczni ścieków jak opisano w dokumentacji technicznej czy też przepompownię ścieków prod. Metalchem jak zapisano w pozycji 14 przedmiaru robót.
2. Czy rurociąg tłoczny ma być wykonany rura PE fi 110 jak przewiduje dokumentacja techniczna czy fi 90 jak zapisano w pozycji 9 przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź na pytania**

Należy wybudować przepompownię ścieków zgodnie z pozycją przedmiaru robót i zastosować przewód tłoczny PE DN90 zgodnie z przedmiarem.